

範例一

參考自主檢查區域劃分表

參考安全衛生檢查基準

明志科技大學定期檢查表 (參考檢查基準)

(99年10月)

大樓別:教學大樓		作業場所(樓層):1F		責任區編號:13		檢查日期:99年10月16日			
設備數量:10		應檢數:10		實檢數:10		合格數:7		合格率:70%	
合格設備名稱(編號)	異常設備名稱(編號)	異常項目	檢查結果(包括發現危害、分析危害因素)	評估危害風險(嚴重性及可能性分析)	依檢查及風險評估結果採取改善措施	定期性檢討改善措施合宜性之情形	完成日期		
							預定	實際	
E6	102 教室插座	C05-12					10/30		
E7	103 教室插座	C05-12					10/30		
E8	103 教室插座	C05-01					10/30		
E9	104 教室插座	C05-12					10/30		
C9	104 教室插座	C05-01					10/30		
C10	105 教室插座	C05-12					10/30		
	異常紀錄	其他異常項目							

如異常項目為危險機械或設備時，必須填寫此欄位，其餘可不填寫

填表說明：

- 1.請依應檢設備之檢查順序與基準逐項檢查，如有發現異常者請列入異常紀錄。
- 2.表單填寫順序：合格設備名稱、異常紀錄→改善措施→呈核(主管)→存檔備查 (資料保存三年)。
- 3.異常紀錄處理：請檢查人員開修復單→主管→總務處→維修→完成修復。(修復單請列印後與本檢查表共同保存)

主管：

檢查人員：

異常項目  
C05-12



異常項目  
C05-12



異常項目  
C05-12



異常項目  
C05-12



範例二

明志科技大學定期檢查表 (參考檢查基準)

(95年7月)

大樓別: 綜合大樓 作業場所(樓層): 六樓 責任區編號: 28 檢查日期: 95年7月21日  
 設備數量: 15 / 應檢數: 15 / 實檢數: 145 合格數: 115 合格率: 79%

合格設備名稱(編號)	異常設備名稱(編號)	異常項目	檢查結果(包括發現危害、分析危害因素)	評估危害風險(嚴重性及可能性分析)	依檢查及風險評估結果採取改善措施	定期性檢討改善措施合宜性之情形	完成日期	
							預定	實際
E-4	E-103	13-02	不漏/火災影響性	低	立即修復			
E-5	E-106	"	"	低	"			
E-7	E-108	"	"	低	"			
E-10	E-110	"	"	低	"			
E-11	E-111	"	"	低	"			
E-12	E-53	"	"	低	"			
E-13	E-88	"	"	低	"			
E-14	E-41		未檢/火災影響性	中	再檢查			
E-16	E-42		未檢/ "	中	"			
E-21	E-63	"	不漏/火災影響性	中	立即修復			
E-22	E-64	"	"	中	"			
E-24	E-65	"	"	中	"			
E-25	E-66	"	"	中	"			
E-26								
E-27								
E-30								
E-31								
E-32								
E-34								
E-35								
E-37								
D-13								
E-40								

異常紀錄

填表說明:

- 1.請依應檢設備之檢查順序與基準逐項檢查，如有發現異常者請列入異常紀錄。
- 2.表單填寫順序：異常紀錄、合格設備名稱→改善措施；預定完成日(檢查人員)→實際完成日(院處室安全衛生委員)→呈核(主管)→存檔備查(院處室安全衛生委員；資料保存三年以上)。
- 3.異常設備請檢查人員開[修復單]→主管→總務處→維修→實際完成日(院處室安全衛生委員填寫)。

主管： \_\_\_\_\_ 院處室安全衛生委員： \_\_\_\_\_ 檢查人員： \_\_\_\_\_