明志科技大學

實驗場所緊急沖淋洗眼設備

每月定期檢查紀錄表

設備位置:_____

設備類型:□沖淋設備 □洗眼設備 □洗眼洗臉設備 □複合裝置　　_____年

項次	檢查部分檢查項目	判定標準	檢查方法	檢查結果												改善處理情形
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
一	設置場所	1.周圍通道1.5公尺內無障礙物,地面整潔平坦（溝、洞有防護設備）	檢點													
二	機體	1.無銹蝕、損壞、變形、組件（零件）欠缺、鬆動等情形	檢點													
		2.各功能正常、無漏水	檢點													
三	水管	1.主閥保持常開，接頭密合、不漏水，閥柄無損壞、變形	檢點													
		2.控制閥（長柄或腳踏）機能正常，噴撒頭整潔、無雜物阻塞	測試													
四	水源	1.確認水壓、水溫均適當	操作													
		2.確認水質無污濁情形	操作													
五	排水管	1.保持順暢、無漏水	測試													
六	標示或指示	1.保持鮮明易見	檢點													
檢查人員簽章																

說明
1.檢查結果：正常打✓，有必要加以特別保養打△，異常須送修或改善打×。
2.檢查於發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。
3.本表依「職業安全衛生管理辦法」規定，應保存三年。